

**INFORMAZIONI RICHIESTE per le UVR, allegato 4° di cui all'articolo 4 paragrafo 1**

Azienda Produttrice - Distributore	Vent-Axia - <b>Forclima</b>
Modello	Kinetic S – <b>K380V</b>
SEC Class = Consumo specifico di energia	A+
SEC Valore ('medio')	-43.70
SEC Valore in 'Caldo'	-18.32
SEC Valore in 'Freddo'	-88.78
Obbligo Etichettatura? (Si /No=non necessaria)	SI
Tipologia di unità: UVR o UVNR/UVU o UVB	UVB
Controllo di velocità	Velocità variabile
Tipologia di recuperatore HRS (a recupero, Rigenerativo, assente)	Recuperativo
Efficienza Termica del recuperatore HRS: [(%), NA (se nessuna)]	91.00
Portata massima in (m3/h)	410.4
Potenza elettrica assorbita (W): (@portata massima)	180
LWA: Livello di Potenza sonora (dB)	56.5
Portata di riferimento (m3/s)	0.07980
Differenza di pressione di riferimento (Pa)	50.00
SPI [W/(m3/h)]	0.23
Fattore di Controllo Tipologia Controllo: (CTRL/ Tipologia)	
Fattore Controllo; CTRL	0.65
Tipologia controllo	Comando centrale
Percentuale massima dichiarata di trafilamento	<5% interno <5% esterno
Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali, non da canale, non destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato immissione né sul lato espulsione	valore da confermare
Allarme Filtro sporco (RVU)	Vedere manuale istruzioni
Per UVUs (Istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili di	N/A
Indirizzo internet (per istruzioni disassemblaggio)	<a href="http://www.forclima.it">www.forclima.it</a>
Sensibilità del flusso d'aria alla variazione di pressione @ + 20 / -20 Pa: (per UV non canalizzate)	N/A
Tenuta all'aria interna / esterna in m3 / h (per UV non canalizzate)	N/A
Consumo di energia elettrica annuale: AEC (kWh / a)	1.65
Risparmio energetico Annuale: AHS (kWh / a)	
AHS: media	46.93
AHS: caldo	21.22
AHS: freddo	92.22